



Certificaat

Betreffende de opslagtank met volgende specificaties :

inhoud : 4995 liter
inwendige diameter : 1200 mm
identifikatienummer : 01-5-234W
fabrikatiedatum : 29-10-01

Eternit n.v., fabrikant van bovenvermelde glasvezelversterkte kunststoftank verklaart hierbij dat:

1. hierboven vermelde tank gebouwd is volgens het prototype met referentie 00B05120022D cfr. Plan BZ/GRP 0059, volume 5.000 liter, inwendige diameter 1200 mm, lengte 4.750 mm en goedgekeurd door de controle- instelling AIB Vinçotte.
2. hierbovenvermelde tank in haar werkhuisen vervaardigd en getest is overeenkomst de norm NBN EN 976-1 grade 2.

Datum proef : 23-10-01

Resultaat proef : OK

Overdrukttest : +0,3 Bar
10min

N.V. Eternit Buizen - Bormstraat 24 - B-2830 Tisselt (Willebroek)
Tel : 015/71.80.00 - Fax : 015/71.80.09
E-mail : info@eternit-pipes.be - Website : <http://www.eternit-pipes.be>

CONFORMITEITSATTEST

VOOR
Mazoutreservoirs

FIRMA :
(stempel)

DE VOS DISTRIBUTIE N.V.
Sluis-2
9810 EKE-NAZARETH
B.T.W. BE 450 411 877
Tel. 09/385 60 60

KLANT : Heek
Straat : Wassendreef nr. 6
Postnummer : 9831 Gemeente : Duino
Tel : 09/287 0222

Erkenningsnummer erkende technicus of gemachtigde installateur : SV20439
Adres reservoir : Wassendreef 6 9831 Duino
Nominale inhoud reservoir : 4995L Materiaal : Polyeten Buitenwand toegankelijk ontoegankelijk
Nummer van het reservoir : 01.5.234N

1. Mazoutreservoir - kleiner dan 5.000 liter - voor de verwarming van een gebouw

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir : 5/4/2002 Datum uitvoering controle : 5/4/2002

Controles :

- visuele controle van de toebehoren
- overvulbeveiligingssysteem
- controle aanwezigheid water en/of slib
- lekdetectiesysteem
- certificaat vorige controle
- meting potentiaalverschil
- visuele controle buitenwand

Bijzondere opmerkingen :

- Nieuwe installatie
- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
 - Merkteken: (Groen/Rood)*

2. Andere reservoirs dan voorzien onder punt 1 (reservoirs ingedeeld in klasse III)

Datum ingebruikstelling of vorige controle reservoir :/...../..... Datum uitvoering controle :/...../.....

Controles :

Algemeen onderzoek

- a. visuele controle uitwendig zichtbare delen en de algemene staat van de opslagplaats
- b. cathodische bescherming
- c. lekdetectiesysteem
- d. overvulbeveiligingssysteem
- e. aanwezigheid van water en/of slib
- f. certificaat vorige controle
- g. dichtheidsbeproeving (30 kPa/min 1u.)
- h. verontreiniging buiten het reservoir
- i. corrosiviteitsonderzoek bodem

Beperkt onderzoek=punten a, b, c, d, e, f

Bijzondere opmerkingen :

- Verdere exploitatie toegelaten (ja/nee)*
- Verder exploitatie toegelaten mits bepaalde herstellingen
- Merkteken: (Groen-Oranje-Rood)*

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

DE VOS DISTRIBUTIE N.V.
Sluis-2
9810 EKE-NAZARETH
B.T.W. BE 450 411 877
Tel. 09/385 60 60

Naam & handtekening klant: Heek

MELDINGSFORMULIER

Nieuw reservoir van minder dan 5000 liter voor het opslaan van gasolie verwarming bij particulieren

Naam en adres van de constructeur van het reservoir :

Eternit Buisen
Bosveldstraat 24
2830 Zinnelt

KLANT : *Zweel*

Straat: *Warmdehuif*

Postnummer: *9831* Gemeente: *Duizend* nr. *6*

Tel: *09/385 60 60*

Nummer van het reservoir : *29.5.234 N*

Nummer p.v. prototypekeuring : *28.05.12.00220*

Naam en adres van de firma die het reservoir aansluit en in bedrijf nam: (stempel)

DE VOS DISTRIBUTIE N.V.
Sluis 2
9810 EKE-NAZARETH
B.T.W. BE 450 411 877
Tel. 09/385 60 60

Adres nieuw reservoir: *Warmdehuif 6*

9831 Duizend

Inhoud reservoir: *4951*


Materiaal waaruit het reservoir is vervaardigd: *Polyester*

Wijze van opslag: Ingegraven Bovengronds

Type van het reservoir: Enkelwandig Dubbelwandig

Plaatsbepaling reservoir

Maak hieronder een duidelijke schets van de ligging van het reservoir tegenover het gebouw.



Opmerkingen : *Nieuwe installatie*

In bijlage: copie van het conformiteitsattest met de uitgevoerde controles.

Ik, erkende technicus/gemachtigde installateur*, verklaar de hierboven vermelde opslaginstallatie wettelijk in orde en klaar voor gebruik.

Naam & handtekening technicus en firmastempel:

M. Janssens
DE VOS DISTRIBUTIE N.V.
Sluis 2
9810 EKE-NAZARETH
B.T.W. BE 450 411 877
Tel. 09/385 60 60

Naam & handtekening klant: *Hans B. B.*

Alvo

Erkenningsnummer: *SV00439*

Datum: *5-4-2012*

Een copie van dit document moet, samen met het conformiteitsattest, opgestuurd worden naar Aminal/Aminabel • Cel Milieuhygiëne • Afdeling Water, Belliardstraat 14-18, 1040 Brussel (tel. 02/507 67 81).

* Schrapen wat niet past