



Halsendallaan 5, 1652 Alseberg
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

**KONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het A.R.E.I.

Meensestraat 41, 8500 Kortrijk
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

Inrichtingen van : 442
Plaats van onderzoek : KRIJSTOUT 300 G STRAAT SINT-MARTINUS-LATIJN
Installateur : BLATIKOV M
- B.T.W.-nummer : _____
- of idenditeitskaartnr _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : RESIDENTIË Stroomleveraar : ELUCIRAN 3.0k
Agent-Onderzoeker : COLPAERT M Datum van onderzoek : 7/5/97

		- Beschrijving van de stroombanen :
- Bedrijfspanning	<u>30 230V</u>	
- Doorsnede voedingskabel	<u>4x25 0</u>	<u>20x 20A AUF.</u>
- Algemene bescherming	<u>50A</u>	<u>15x 16A AUF.</u>
Type algemene schakelaar	<u>AUF.</u>	<u>2x 32A AUF. AUC.</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>LUS</u>	<u>2x 25A AUF.</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>75 Ω</u>	<u>3x 20A 3P AUF.</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>100 MΩ</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>2/42/13</u>	<u>1x 250/30 AUF.</u>
- Algemene differentieelschakelaar	<u>0,5A/163A</u>	<u>7x 20A AUF.</u>
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>0,03A/140A</u>	<u>5x 16A AUF.</u>

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen : _____

Vastgestelde inbreuken :
Geen

N.V. ELECTRABEL
Sector Merelbeke
Hundelgemsesteenweg 622-624
9820 MERELBEKE
tel. (09) 239.08.70 - fax (09) 239.07.15
07/05/97

NOTA: VOLBOYDE IS NIET AFGECORREGEERD :
SPOR. BANK - MERELB.
KONFORMITEITSONDERZ.
TUINWERK - SPORTS TER
ZWEMWEDDING
TUINBAND
SANITA (GEBUILD.)
VLORSPORT.

De elektrische installatie werd konform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieel-schakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controlebezoek uiterlijk op 7/5/2002

Agent-Onderzoeker,

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
1. Dit PV dient bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.