



ELECTRO-TEST VZW/ASBL

algemeen controlebureau
opdraken en controle opdat

Steno-Bevrijsstraat

Willebroeck 27

1200 Mellebeke

Tel: 09757.2039

Fax: 09757.2039

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 73/0368
Datum onderzoek: 8/6/2011
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: appartement
Plaats onderzoek: Terplaten blok B ingang 2 Appartement nr :2.4
9000 Gent

Eigenaar: Blijweert
Installateur: Mobiletric **BTW (of Ik):**
Inspecteur: Duffeleer Christophe
Netbeheerder: Niet gekend

Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art 86
Dienstspanning: 230V
Aankomstleiding: Xvb 10 carre
Beveiliging: 40A
Isolatiweerstand: Groter dan 10 Mohm
Aardingsweerstand: 5.6 Ω **Aardelektrode:** Lus
Algemene differentieelstroominrichting: $I\Delta n$: 300 mA In: 40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: Voor alle kringen
Bijkomende differentieelstroominrichting: $I\Delta n$: 30 mA In: 40 A 2 p Type: A
Voor kringen : A' tot en met E'

Inbreuken Geen inbreuken vastgesteld tijdens de controle, keuken verlichting en badkamer nog verder in te richten.

BESLUIT

De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelchakelaar is verzegeld met een loodja met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 8/6/2036

De Inspecteur

Voor de Technische Directie

Duffeleer christophe

Erwin De Laet
Technical Manager

RAPP.ELSA.T.N.V.02 - 27.03.09

1/1

REG: 734-178000-33
DCCR: 053-9117800-15

IBAN nr BE79 7341 7800 0033
BIC nches NABE2222

RTWTVA: BE0434.433.603

info@electro-test.be
www.electro-test.be



ELECTRO-TEST VZW/MSBL

erkend controlorganisatie
organisatie die controle opeend

Electro-Test vzw/MSBL

Herestraat 33

1820 Miskroek

Tel: 02751.9939

Fax: 02751.5209

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 73/0368
Datum onderzoek: 8/6/2011
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: appartement
Plaats onderzoek: Terplaten blok B ingang 2 Appartement nr :2.4 45/107
9000 Gent

Eigenaar: Blijweert
Installateur: Mobiletric **BTW (of Ik):**
Inspecteur: Duffeleer Christophe
Netbeheerder: Niet gekend

Onderzoek De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art 86
Dienstspanning: 230V
Aankomstleiding: Xvb 10 carre
Beveiliging: 40A
Isolatiweerstand: Groter dan 10 Mohm
Aardingsweerstand: 5.6 Ω **Aardelektrode:** Lus
Algemene
differentieelstroominrichting: I Δ n: 300 mA In: 40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: Voor alle kringen
Bijkomende
differentieelstroominrichting: I Δ n: 30 mA In: 40 A 2 p Type: A
Voor kringen : A' tot en met E'

Inbreuken Geen inbreuken vastgesteld tijdens de controle, keuken verlichting en badkamer nog verder in te richten.

BESLUIT De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden .

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien gekeken.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 8/6/2036

De Inspecteur

ERWIN DE LAET 08/07

Voor de Technische Directie

Duffeleer christophe

Erwin De Laet
Technical Manager

RAPP.ELSG.T.N.V.02 - 27.03.09

1/1

REG: 734-1126000-33
DEXIR: 068-2117692-15

IBAN nr: BE79 7311 1260 0033
BK codes: KREDBE88

BRUITVA: BE0434.433.603

info@electro-test.be
www.electro-test.be